

## E+E 製品 出力範囲一覧表

### ■ 温度:T(°C)/露点:Td(°C)/霜点:Tf(°C)/湿球温度:Tw(°C)

※選定した型番が2桁のみ(01~99)の場合、百の位の“0”は省略されています。

(例)T04→T004 と同一。温度 T:0~50°Cを表す。

コード	下限	上限	コード	下限	上限	コード	下限	上限	コード	下限	上限
001	-30	40	043	-35	35	084	-40	300	125	-60	80
002	-40	60	044	-40	50	085	0	140	126	-40	10
003	-10	50	045	-30	50	086	0	176	127	-50	10
004	0	50	046	0	75	087	0	248	128	20	80
005	0	100	047	-20	150	088	0	250	129	-20	85
007	0	60	048	-20	50	089	0	350	130	20	85
008	-30	70	049	0	170	090	32	120	131	-50	150
009	-30	120	050	-10	60	091	32	140	132	-10	35
010	-20	120	051	-50	70	092	32	180	133	-40	20
011	-10	70	052	-40	180	093	32	248	134	-5	30
012	-40	120	053	80	120	094	32	250	135	-50	160
013	15	25	054	-30	35	095	32	300	136	-40	85
014	-20	100	055	0	40	096	32	132	137	-25	125
015	20	120	056	0	5	097	-60	120	138	-90	10
016	0	120	057	-20	140	098	-60	212	139	-13	257
017	0	70	058	10	30	099	-110	70	140	80	180
018	-10	40	059	-10	30	100	-76	140	141	-100	20
019	10	100	060	-20	40	101	32	350	142	0	65
020	-30	60	061	-5	100	102	-15	25	143	-20	150
021	0	80	062	-5	50	103	-30	100	144	-10	90
022	-40	80	063	-80	20	104	-60	40	145	20	50
023	-30	130	064	-60	60	105	-40	40	146	20	60
024	-20	80	065	-60	20	106	10	50	147	-15	85
025	-20	60	066	-50	100	107	0	200	148	-100	200
026	0	180	067	-80	100	108	-112	32	149	45	70
027	-50	50	068	-40	150	109	-40	32	150	5	40
028	-80	60	069	0	20	110	-35	50	151	-50	40
029	-20	180	070	-10	25	111	-60	0	152	-20	130
030	0	160	071	50	130	112	0	30	153	-70	200
031	-5	55	072	50	140	113	-23	85	154	-94	392
032	-80	0	073	-20	70	114	60	180	155	-40	140
033	-40	160	074	-40	356	115	10	40	156	-35	110
034	-70	40	075	32	212	116	-80	180	157	0	25
035	100	180	076	32	122	117	15	35	158	-35	75
036	0	150	077	20	140	118	-70	180	159	-80	10
037	0	130	078	-40	248	119	-25	25	160	10	60
038	-40	70	079	-40	100	120	-70	60	161	-15	60
039	-30	20	080	-40	176	121	55	95	162	-25	70
040	20	180	081	-40	250	122	-20	20	163	-40	110
041	60	110	082	-40	350	123	-80	80	164	-25	50
042	-10	100	083	-40	140	124	-30	30	165	-15	50

### ■ 相対湿度:RH(%)

コード	下限	上限
001	0	100

### ■ 水蒸気分圧:e (mbar)

コード	下限	上限
001	0	200
002	0	1000

### ■ 混合比:r (g/kg)

コード	下限	上限	コード	下限	上限
001	0	400	004	0	100
002	0	900	005	0	10
003	0	40	005	0	10

### ■ 絶対湿度:dv(g/m<sup>3</sup>)

コード	下限	上限
001	0	150
002	0	700
003	0	50

### ■ エンタルピー:h(kJ/kg)

コード	下限	上限	コード	下限	上限
001	-50	400	003	0	100
002	-50	2800	004	0	400

### ■ 水分活性:a<sub>w</sub>(aw)

コード	下限	上限
001	0	1

### ■ 水分量:X(ppm)

コード	下限	上限	コード	下限	上限	コード	下限	上限	コード	下限	上限
001	0	100	005	0	6000	009	0	20000	013	0	2000
002	0	500	006	0	5000	010	0	200	014	0	2500
003	0	1000	007	0	300	011	0	100000	015	0	200000
004	0	10000	008	0	30000	012	0	30			

### ■ CO2:ppm(ppm)

コード	下限	上限
002	0	2000
005	0	5000
010	0	10000